

# DS-CLS10-FRS4-1A

## 绝对值步进电机驱动器使用说明书

版本 Ver1.0

【使用前请仔细阅读本手册, 以免损坏驱动器】



江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

## 商品保证

- 购入本产品一年之内，如由于非失误/不当操作原因而发生故障的话，可以使用快递或物流的方式将故障品运回本公司，之后便可享受免费维修服务。维修通常需要耗费若干工作日，还望各位谅解。
- 由于操作不当或失误导致故障发生，或是购入一年过后发生任何程度的故障时，则维修需要收取费用。同上一条所述，可以使用快递或物流的方式将故障品运回本公司。由于维修通常需要耗费若干工作日，如果本产品是用在极为重要的运作系统中的话，为确保系统的稳定性恳请考虑购入备用品。
- 如以寄送方式将本产品送到本公司维修时，在运送过程中造成本产品损坏，恕本公司无法对此类故障负责。恳请用户在寄之前确认本产品包装中填入充分缓冲材料，并尽量使本产品不受到外部环境过大震动的影响(0.5G 以下)。
- 以下服务项目没有包含在本产品的出售价格当中，所以希望各位谅解。
  - A. 与系统适性的检讨、判断(设计时)
  - B. 试运转以及调整(电机如需调整，则原方案电机将无法退回)
  - C. 在本产品所处现场的故障判定及维修

## 使用注意事项

- 请遵守额定值及在本书申明的环境中使用本产品。
- 本公司产品的设计及制造目的，并非是为了让本产品能被使用在关乎性命的情况或环境中。因此如有特殊用途需购入本产品时，请告知本公司业务人员并进行讨论及确认。
- 本公司不断努力追求更高的质量与更好的顾客信任，但使用本公司产品时请务必考虑多重备用设计、火情对策设计、误动作防止设计等安全设计，以避免因系统设计引起故障而发生人身意外、火灾意外等社会性损害。
- 为不断改良特性，本产品今后可能会不事先预告而有规格上变更。

# 目 录

一、 产品简介.....	1
1. 技术参数.....	1
2. 机械尺寸图 .....	2
二、 准备.....	2
三、 接插件指定表.....	3
1. CN1 (电源).....	3
2. CN2 (电机配线) .....	3
3. CN3 (抱闸输出) .....	3
4. CN4 (编码器输入) .....	3
5. CN5 (I/O) .....	4
6. CN6(IN) /CN7(OUT) (RS485).....	4
7. SW1 (设置开关) .....	5
四、 输入回路图.....	6
1. 指令脉冲输入回路 (差分驱动) .....	6
2. 指令脉冲输入回路(集电极) .....	7
3. 传感器、数字输入回路 (接点) .....	7
4. 传感器、数字输入回路 (集电极输出).....	7
五、 输出回路图.....	8
1. 数字输出回路(继电器连接).....	8
2. 数字输出回路(光耦连接) .....	8
六、 脉冲/方向输入时序图.....	8
1. 状态显示.....	8
2. 站点号显示 .....	9
3. 报警显示.....	9
4. 超程显示.....	10
七、 控制参数.....	10
1. 控制器基本状态 (分类 01).....	10
2. 基本参数设置 (分类 02) .....	11
3. 闭环参数设置 (分类 04) .....	11
4. 控制用参数 (分类 05).....	12
5. 输入块指定 (分类 06).....	14
6. 输出块指定 (分类 07).....	15
7. 多段位置模式 (分类 08) .....	16


## 一、产品简介

### 1. 技术参数

项 目	内 容
型 号	DS-CLS10-FRS4-1A
输入电源电压	DC 24V~72V ±10%
额定输出电流	6.5A (0 -peak), 连续电流
控制对象电机	编码器支持, 单圈 16, 多圈 16
驱动方式	PWM 恒流驱动
通讯界面	<p style="text-align: center;"><b>输入</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 脉冲、方向输入 (可配置为数字输入)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字输入 7 个</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>输出</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字输出 3 个</li> </ul> <p>输入/输出均可通过通讯自由配置</p>
数字输入详细内容	/SV ON (Servo On) /RESET (报警复位) /START (电机启动/停止) /JOG (电机点动) /HOME (回零点)
数字输出详细内容	/IN POSITION /ALARM
LED 指示	状态、故障
通讯 I/F	RS485, 最多 30 节点, MODBUS RTU 协议, 波特率: 19200bps(预设)
控制方法	位置控制模式, 根据脉冲定位、根据 RS485 通讯定位
外形尺寸 L×W×H (mm)	156×97×33.5 不含接线端子
重量	约 500g 不含接线端子
动作温度/湿度	0~45°C, 85%RH 以下, 防止冷凝
保存温度	0~85°C, 85%以下, 防止冷凝
环境气体	防止腐蚀性气体
编码器	BISS-C

## 2. 机械尺寸图

单位: mm



## 二、准备

接通电源前请务必进行以下工作。请务必确认参照叙述接头指定表进行配线。


1. CN1 : 电源
2. 请使用 AWG#20 以上线材。
3. CN2 : 电机配线
4. CN3 : 抱闸输出
5. CN4 : 编码器配线
6. CN5 : 接口信号的配线

请配置必要的数字输入和数字输出信号。通用输入/输出皆以光耦合器隔离。接口用的电源(+24V)请另行准备。

7. CN6 : RS485 通讯的配线 请使用 RJ45 接头。
8. CN7 : RS485 通讯的配线 请使用 RJ45 接头
9. SW1 : 八档拨码开关, 节点设置

### 三、接插件指定表


#### 1. CN1 (电源)

端子号	图示	Pin.	信号名称
CN1		2	电源 V+ (DC24V ~ 72V)
		1	电源 GND


接线时注意电源极性

使用电线规格：AWG20 ~ AWG16(多股线)

#### 2. CN2 (电机配线)

端子号	图示	Pin.	信号名称
CN2		4	电机 A+
		3	电机 B+
		2	电机 A-
		1	电机 B-


#### 3. CN3 (抱闸输出)

端子号	图示	Pin.	信号名称
CN3		2	BRK+制动输出正
		1	BRK-制动输出负

#### 4. CN4 (编码器输入)


Pin.	信号名称	Pin.	信号名称
1	Data+	2	Data-
3	CLK+	4	CLK-
5	NC	6	NC
7	+5V	8	0V
9	FG	10	FG

示意图




接线时注意编码器电源极性

使用电线规格：AWG28 ~ AWG18(多股线)



## 5. CN5 (I/O)

图示:



※注: Pin15 ~ 20 为编码器输出 (差分输出), 为选配, 需订货时注明。

Pin.	信号名称	Pin.	信号名称	Pin.	信号名称
1	COM (IN)	8	IN6(CW)-	15	NC
2	IN1	9	IN7(CCW)+	16	NC
3	IN2	10	IN7(CCW)-	17	NC
4	IN3	11	OUT1	18	NC
5	IN4	12	OUT2	19	NC
6	IN5	13	OUT3	20	NC
7	IN6 (CW)+	14	COM (OUT)		

## 6. CN6(IN) /CN7(OUT) (RS485)


Pin.	信号名称	Pin.	信号名称
1	NC	2	GND
3	A Input (RS485)	4	NC
5	NC	6	B Input (RS485)
7	终端电阻 (CN5)	8	终端电阻 (CN5)

标准品: RJ45 类型 ×2

以面向插入视角看各针脚位置



## 7. SW1 (设置开关)



### (1) 通讯地址

用户采用 RS-485 总线，最多可以同时控制 30 台 DS-CLS10-FRS4-1A 驱动器。驱动器通讯地址设置采用 5 位拨码开关，地址设置范围为 1-32，其中地址 32 为系统预留，当驱动器地址设置大于 31 时，需要使用上位调试软件进行设置和保存，并且开关需全设为 OFF（默认为 1）。

※注意：1) 一台控制器通过 RS-485 总线最多可以同时控制 30 台 DS-CLS10-FRS4-1A 驱动器。

2) 每台驱动器的通讯地址设置必须要唯一，否则会引起通讯错误。

拨 码 开 关					实际地址 (十进制)	显示地址 (十六进制)
SW1	SW2	SW3	SW4	SW5		
ON	ON	ON	ON	ON	1	01H
ON	ON	ON	ON	OFF	2	02H
ON	ON	ON	OFF	ON	3	03H
ON	ON	ON	OFF	OFF	4	04H
ON	ON	OFF	ON	ON	5	05H
ON	ON	OFF	ON	OFF	6	06H
ON	ON	OFF	OFF	ON	7	07H
ON	ON	OFF	OFF	OFF	8	08H
ON	OFF	ON	ON	ON	9	09H
ON	OFF	ON	ON	OFF	10	0AH
ON	OFF	ON	OFF	ON	11	0BH
ON	OFF	ON	OFF	OFF	12	0CH
ON	OFF	OFF	ON	ON	13	0DH
ON	OFF	OFF	ON	OFF	14	0EH
ON	OFF	OFF	OFF	ON	15	0FH
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	16	10H
OFF	ON	ON	ON	ON	17	11H
OFF	ON	ON	ON	OFF	18	12H
OFF	ON	ON	OFF	ON	19	13H
OFF	ON	ON	OFF	OFF	20	14H
OFF	ON	OFF	ON	ON	21	15H
OFF	ON	OFF	ON	OFF	22	16H
OFF	ON	OFF	OFF	ON	23	17H

OFF	ON	OFF	OFF	OFF	24	18H
OFF	OFF	ON	ON	ON	25	19H
OFF	OFF	ON	ON	OFF	26	1AH
OFF	OFF	ON	OFF	ON	27	1BH
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	28	1C H
OFF	OFF	OFF	ON	ON	29	1D H
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	30	1E H
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	31	1F H
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	自定义	自定义

## (2) 通讯波特率


拨码开关		波特率 (bps)
SW6	SW7	
ON	ON	4800
ON	OFF	9600
OFF	ON	19200
OFF	OFF	38400

## (3) 试运行


试运行功能用于检验驱动器的性能。断电状态下把第 SW8 档开关拨为 ON。然后上电在无脉冲输入的状态下，将第 SW8 档拨码开关由 ON 档拨到 OFF 档，1 秒后再由 OFF 档拨置 ON 档，即启动试运行功能(电机以 1 转/秒的速度循环正反运动一圈)。

## 四、输入回路图

### 1. 指令脉冲输入回路 (差分驱动)




## 2. 指令脉冲输入回路(集电极)




※注：本产品为+5V/+24V 信号兼容，24V 输入时无需串联限流电阻。

## 3. 传感器、数字输入回路 (接点)




## 4. 传感器、数字输入回路 (集电极输出)




## 五、输出回路图

### 1. 数字输出回路(继电器连接)



※注意：继电器连接时，要求在继电器两端二极管（如 IN4000 系列）。

### 2. 数字输出回路(光耦连接)



## 六、脉冲/方向输入时序图

### 1. 状态显示


显示	说明
	电机旋转显示 电机旋转时灯亮，停止时灯灭
	设备使能状态 设备使能灯亮，设备失能灯灭

	指令输入中显示 指令输入中灯亮
	CONNECT 中显示 CONNECT 中灯亮

## 2. 站点号显示

站点号逐字显示，以 H 结束，CONNECT 连接成功后只显示状态


例：站点号：45H



## 3. 报警显示

报警码逐字并闪烁显示，以 E 结束

例：报警码 E8




功能	报警码	报警/警告	说明
通信超时	报警	8	通讯周期在通讯时异常
备用	报警	9	备用
电机过流	报警	10	电机相电流过流或驱动器故障
电机缺相	报警	11	电机没接
备用	报警	12	备用
欠压	报警	13	电源输入小于 18V
过压	报警	14	电源输入大于 85V
过热	报警	15	驱动器散热器温度达到 85°C以上
速度过高	报警	16	设置速度超过最大允许转速
EEPROM 出错	报警	17	CPU 存储数据异常
过载	报警	18	制动电阻故障
备用	报警	19	备用
备用	报警	20	备用
内部通信异常	报警	21	驱动器内部通信异常
读数据异常	报警	22	读取 Flash 数据时出现异常
急停	报警	23	输入端口触发急停信号


## 4. 超程显示

发生超程时显示如下：


### (1) 正转侧超程 (P-OT)



### (2) 反转侧超程 (N-OT)



### (3) 正转侧/反转侧超程均发生



## 七、控制参数

### 1. 控制器基本状态 (分类 01)

adr	word	内容	详述	范围/单位				
0100	1	电机电流	电机实时电流值	0.1%A				
0101	1	输入电压	当前输入电压	1%V				
0104	2	设置细分	设置细分值	ppr				
0106	1	脉冲方式	1 为脉冲+方向模式、2 为双脉冲模式	1-2				
0108	1	故障代码	报警时代码，内容见 6-3，显示“0”为无故障	-				
0109	1	运行状态	驱动器运行状态	-				
0110	1	硬件版本	驱动器硬件版本	-				
0111	1	软件版本	驱动器软件版本	-				
0117	2	当前位置	目标位置	pulse				
0119	1	实际转速显示	-	0.01rps				
0126	2	实际位置	运行实时位置	pulse				
0174	1	IO 选择多段运行段落	-	-				
0176	1	多段编写出错 No	-	-				
0178	1	多段运行 No	-	-				
0135	1	输入端口状态	数据位	Bit7	.....	Bit1	Bit0	
			输入端口	IN7	.....	IN2	IN1	
0136	1	输出端口状态	数据位	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
			输出端口	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1	

## 2. 基本参数设置 (分类 02)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0201	1	电机方向切换	选择电机运行方向	0~1
0213	1	半流比例	停止电流比例 (开环模式有效)	10%~120%
0217	1	电机控制模式	0: 开环 1: 闭环 默认: 1	0~1
0224	1	角度滤波	值越小, 电机运行越平滑, 但延迟也越高	1~700
0234	1	数字滤波	输入脉冲的滤波系数, 值越大输入频响越低	1~15
0241	1	输入电流	设置电流	100~6500 0.1A~6.5A
0242	2	设置细分	每圈脉冲数	200~102400 ppr
0244	1	脉冲方式	1: 脉冲+方向模式 2: 双脉冲模式	1~2
0245	1	半流时间	电机停止运行后进入半流状态的延时时间 (开环模式有效)	1~32767ms
0296	1	运行模式选择	0: 外部脉冲 1: 内部脉冲 默认: 0 注: 功能修改后需断电重启	0~1
0298	1	通讯地址	默认: 1	1~255
0299	2	通讯波特率	默认: 19200	1600~115200

## 3. 闭环参数设置 (分类 04)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0246	1	编码器分辨率	固定	-
0247	2	到位脉冲宽度	到达目标位置接近距离, 输出到位信号 默认: 0	1~1000 编码器分辨率
0251	1	速度环 Kp	速度环 Kp	0~30000
0252	1	速度环 Ki	速度环 Ki	0~30000
0255	1	位置环 Kp	位置环 Kp	0~30000
0258	1	位置超差阈值	以编码器分辨率为单位	0~30000 编码器分辨率

## 4. 控制用参数 (分类 05)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0301	1	启动频率	默认: 100	1~2000 0.01~20rps
0302	1	停止频率	默认: 100	1~2000 0.01~20rps
0303	1	加速度	默认: 100	5~10000 rps <sup>2</sup>
0304	1	减速度	默认: 100	5~10000 rps <sup>2</sup>
0305	1	回原点模式	回原点模式, 0: 顺时针回原点 1: 逆时针回原点	0~1
0306	1	定长运行速度	默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
0307	1	速度模式运行速度	速度模式时, 运行方向与速度方向一致 默认: 1000	-5000~5000 -50~50rps
0308	1	点动运行速度	默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
0309	1	回原点运行速度	默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
0310	1	回原点蠕动速度	碰到原点后运行速度 默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
0311	2	回原点偏移量	默认: 0	- 2000000000~ 2000000000 pulse
0313	2	输出脉冲	运行行程 绝对位置模式: 运行到指定位置 相对位置模式: 运行设定偏移量行程 默认: 0	- 2000000000~ 2000000000 pulse
0317	2	正软限位	默认: 2000000000 注: 回原点过程中无效	- 2000000000~ 2000000000 pulse
0319	2	负软限位	默认: -2000000000 注: 回原点过程中无效	- 2000000000~

				2000000000 pulse						
0321	2	设置当前位置	默认: 0	- 2000000000~ 2000000000 pulse						
0323	1	控制命令	<p>0: 空</p> <p>1、绝对运行, 运行到设定距离, 运行方向由距离正负确定, 速度正负值无效, 在运行过程中修改目标位置有效</p> <p>2、相对运行, 以设定距离和运行速度运行, 运行方向由距离正负确定, 速度正负值无效, 在运行过程中修改运动距离无效</p> <p>3、速度模式</p> <p>4、正向点动</p> <p>5、反向点动</p> <p>6、减速停止</p> <p>7、急停</p> <p>8、设定当前位置, 只有在电机停止时才可以设置</p> <p>12、回原点</p> <p>13、报警清除</p> <p>14: 多段数据校验</p> <p>15: 多段数据保存</p> <p>16: 多段数据开始</p> <p>17: 多段数据暂停</p> <p>18: 多段数据结束</p> <p>默认: 0</p>	0~29						
0324	1	内部控制开关	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>数据位</th> <th>Bit1</th> <th>Bit0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>功能</td> <td>负软限位</td> <td>正软限位</td> </tr> </tbody> </table> <p>1: 打开功能, 0: 关闭功能</p> <p>默认: 0</p>	数据位	Bit1	Bit0	功能	负软限位	正软限位	0-65535
数据位	Bit1	Bit0								
功能	负软限位	正软限位								
0327	1	多段段落个数	默认: 1	1~32						
0328	1	多段选择	<p>默认: 0</p> <p>注: 若 IO 端口配置多段选择功能, 以 IO 配置多段选择优先</p>	0~31						

## 5. 输入块指定 (分类 06)

adr	word	内容	详述	范围/单位
0400	1	IN1 功能选择	<p>0: 空</p> <p>1、绝对运行到设定距离, 运行方向由距离正负确定, 速度正负值无效, 在运行过程中修改目标位置有效</p> <p>2、相对运行, 以设定距离和运行速度运行, 运行方向由距离正负确定, 速度正负值无效, 在运行过程中修改运动距离无效</p> <p>3、速度模式</p> <p>4、正向点动</p> <p>5、反向点动</p> <p>6、减速停止</p> <p>7、急停</p> <p>8、设定当前位置, 只有在电机停止时才可以设置</p> <p>9、正限位</p> <p>10、负限位</p> <p>11: 原点信号</p> <p>12、回原点</p> <p>13、报警清除</p> <p>14: 多段数据校验</p> <p>15: 多段数据保存</p> <p>16: 多段数据开始</p> <p>17: 多段数据暂停</p> <p>18: 多段数据结束</p> <p>20、使能</p> <p>25: IO 端口配置多段选择 Bit0</p> <p>26: IO 端口配置多段选择 Bit1</p> <p>27: IO 端口配置多段选择 Bit2</p> <p>28: IO 端口配置多段选择 Bit3</p> <p>29: IO 端口配置多段选择 Bit4</p> <p>默认: 0</p>	0~30
0401	1	IN2 功能选择	设置内容同 IN1(默认值:0)	0~30
0402	1	IN3 功能选择	设置内容同 IN1 (默认值:0)	0~30
0403	1	IN4 功能选择	设置内容同 IN1 (默认值:0)	0~30
0404	1	IN5 功能选择	设置内容同 IN1 (默认值:0)	0~30
0405	1	IN6 功能选择	设置内容同 IN1 (默认值:0)	0~30

		(CCW 端口)	(外部脉冲时, 端口功能失效)	
0406	1	IN7 功能选择 (CW 端口)	设置内容同 IN1 (默认值:0) (外部脉冲时, 端口功能失效)	0~30
0429	1	通用数字输入逻辑		
0410	1	伪通讯设定 IN1	0: OFF (初始值 0) 1: ON (触发 IN1 配置的动作)	0~1
0411	1	伪通讯设定 IN2	0: OFF (初始值 0) 1: ON (触发 IN1 配置的动作)	0~1
0412	1	伪通讯设定 IN3	0: OFF (初始值 0) 1: ON (触发 IN1 配置的动作)	0~1
0413	1	伪通讯设定 IN4	0: OFF (初始值 0) 1: ON (触发 IN1 配置的动作)	0~1
0414	1	伪通讯设定 IN5	0: OFF (初始值 0) 1: ON (触发 IN1 配置的动作)	0~1
0415	1	伪通讯设定 IN6	0: OFF (初始值 0) 1: ON (触发 IN1 配置的动作) (外部脉冲时, 伪通讯端口功能失效)	0~1
0416	1	伪通讯设定 IN7	0: OFF (初始值 0) 1: ON (触发 IN1 配置的动作) (外部脉冲时, 伪通讯端口功能失效)	0~1

## 6. 输出块指定 (分类 07)

adr	word	内容	详述	范围/单位										
0420	1	OUT1 功能选择	100: 通用端口 101: 报警输出功能: 无报警时有输出信号, 有报警时无输出信号。 102: 到位信号 103: 使能控制输出: 脱机时有输出信号, 使能时无输出信号。 (默认值: 101)	100~104										
0421	1	OUT2 功能选择	设置内容同 OUT 1(默认值:100)	100~104										
0422	1	OUT3 功能选择	设置内容同 OUT 1(默认值:100)	100~104										
0423	1	OUT 4 功能选择	设置内容同 OUT 1(默认值:100)	100~104										
0428	1	通用数字输出控制	输出端口功能选择 100 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>数据位</td> <td>Bit3</td> <td>Bit2</td> <td>Bit1</td> <td>Bit0</td> </tr> <tr> <td>输出端口</td> <td>OUT4</td> <td>OUT3</td> <td>OUT2</td> <td>OUT1</td> </tr> </table>	数据位	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	输出端口	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1	
数据位	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0										
输出端口	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1										

0430	1	数字输出逻辑	对应输出端口逻辑				
			数据位	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
			输出端口	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1

## 7. 多段位置模式 (分类 08)

多段地址范围 1024~1536, 最多可设置 256 个数据

### (1) 多段命令格式

命令码	word	内容	详述	范围/单位
1	2	绝对运行	参数 1: 运行位置 默认: 0	- 2147483647~ 2147483647 pulse
2	2	相对运行	参数 1: 运行距离 默认: 0	- 2147483647~ 2147483647 pulse
51	1	启动速度	默认: 100	1~2000 0.01~20rps
53	1	停止速度	默认: 100	1~2000 0.01~20rps
54	1	定长速度	默认: 1000	1~5000 0.01~50rps
61	1	加速度	默认: 100	5~10000rps <sup>2</sup>
62	1	减速度	默认: 100	5~10000rps <sup>2</sup>
65	2	等待跳转	A (高 8 位) / B (低 8 位) / C (低 16 位), A: 固定为 0, B: 跳转地址; C: 等待时间	-
66	2	跳转序列	A (高 16 位) / B (低 16 位), A: 循环次数, B: 跳转地址	-
100	1	多段结束	每个段落结束都需以结束码作为结束标志	-

多段位置模式功能是将多个位置段按一定顺序组合起来, 通过外部 IO 信号触发运动, 完成一系列位置段动作的一种工作方式。该功能可看作是位置模式的多段组合, 用户可以将若干段位置段的描述参数如加减速, 脉冲数等事先存储于 EEPROM 中, 需要使能这些位置段时只需提供一个触发信号即可完成工作, 其工作过程描述如下图所示。

### (2) 端口选择对应多段

Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	位置段
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	2

0	0	0	1	0	3
0	0	0	1	1	4
...	...	...	...	...	...
1	1	1	0	1	30
1	1	1	1	0	31
1	1	1	1	1	32

**(3) IO 选择端口**

1) 输入端口配置多段选择功能 25~29: IO 端口配置多段选择 Bit0~ Bit4

输入端口配置多段开始功能 15: 多段数据开始

2) 端口选择对应多段

例: IN1 端口功能配置 25, Bit0

IN3 端口功能配置 26, Bit1

可根据需求配置 IN1~ IN7 功能

IN3 Bit1	IN1 Bit0	位置段
0	0	1
0	1	2
1	0	3
1	1	4

※注: 表格中“1”表示有效保持信号

段落选择信号需提前开始信号 20ms 以上时间完成

例: 多段参数编写、校验及保存      ※注: 例中数据以 16 进制表示

A. 多段参数设置


命令 1、当前行号 0: 定长速度设置 1000, 即 10rps,

01 10 04 00 00 02 04 00 36 03 e8 21 DF

①    ②    ③    ④    ⑤    ⑥    ⑦    ⑧

①: 通讯地址 0x1;

②: MODBUS 写命令 0x10;



多段位置工作模式

- ③: 通讯地址 0x400 (十进制表示 1024) ;
- ④: 写 2 个数据;
- ⑤: 写 4 个字节;
- ⑥: 数据 1, 定长速度命令 0x0036(十进制表示 54);
- ⑦: 数据 2, 定长速度值 0x03E8(十进制表示 1000);
- ⑧: CRC 校验;

命令 2、当前行号 1: 相对运行, 运行距离 10000 脉冲

<u>01</u>	<u>10</u>	<u>04 02</u>	<u>00 03</u>	<u>06</u>	<u>00 02</u>	<u>27 10 00 00</u>	<u>20 CB</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

- ①: 通讯地址 0x1;
- ②: MODBUS 写命令 0x10;
- ③: 通讯地址 0x402 (十进制表示 1026) ;
- ④: 写 3 个数据;
- ⑤: 写 6 个字节;
- ⑥: 数据 1, 相对运行命令 0x0002(十进制表示 2);
- ⑦: 数据 2, 参数: 运行脉冲值 0x2710(十进制表示 10000);
- ⑧: CRC 校验;

命令 3、当前行号 2: 等待 1000ms,

<u>01</u>	<u>10</u>	<u>04 05</u>	<u>00 03</u>	<u>06</u>	<u>00 41</u>	<u>03 E8 00 03</u>	<u>1F DE</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

- ①: 通讯地址 0x1;
  - ②: MODBUS 写命令 0x10;
  - ③: 通讯地址 0x405 (十进制表示 1029) ;
  - ④: 写 3 个数据;
  - ⑤: 写 6 个字节;
  - ⑥: 数据 1, 相对运行命令 0x0041(十进制表示 65);
  - ⑦: 数据 2, 数据 03 E8 00 03 转换为 00 03 03 E8
- A    B    C

\*注: 4 个字节数据, 低 16 位在前, 高 16 位在后

参数 A: 系统预留默认为 0, 请勿设置值;

参数 B: 等待跳转行 3, 当前等待命令行为 2;

参数 C: 等待时间 0x03E8(十进制表示 1000ms);

- ⑧: CRC 校验;

命令 4、当前行号 3: 再循环执行相对运行 10 次,



- ②: MODBUS 写命令 0x06;
- ③: 通讯地址 0x0143 (十进制表示 323, 写通讯命令);
- ④: 数据 多段数据校验 0xF(十进制表示 15);
- ⑤: CRC 校验;

DINGS' MOTION